


PRŮKAZ ENERGETICKÉ NÁROČNOSTI BUDOVY

vydaný podle zákona č. 406/2000 Sb., o hospodaření energií, a vyhlášky č. 264/2020 Sb., o energetické náročnosti budov

Ulice, číslo: Prokopa Velikého, parc. 143/1
 PSČ, místo: 282 01, Český Brod
 K.ú., parcelní č.: Český Brod (622737), 143/1
 Typ budovy: Bytový dům
 Celková energeticky vztažná plocha: 467

m²



KLASIFIKAČNÍ TŘÍDA

Primární energie z neobnovitelných zdrojů
 kWh/(m²·rok)



Požadavky pro výstavbu nové budovy do 31.12.2021

jsou **SPLNĚNY**

ROZDĚLENÍ DODANÉ ENERGIE

MWh/rok

■ zemní plyn: 46.3
 ■ elektřina: 1.5



UKAZATELE ENERGETICKÉ NÁROČNOSTI

	Průměrný součinitel prostupu tepla budovy	0.25 W/(m ² ·K)	B
	Měrná potřeba tepla na vytápění	68.0 kWh/(m ² ·rok)	
	Celková dodaná energie	102 kWh/(m²·rok)	B
	Vytápění	85.4 kWh/(m ² ·rok)	B
	Chlazení	-	
	Nucené větrání	0.10 kWh/(m ² ·rok)	E
	Úprava vlhkosti	-	
	Příprava teplé vody	15.2 kWh/(m ² ·rok)	C
	Osvětlení	1.67 kWh/(m ² ·rok)	A

Energetický specialista: Ing. Martin Řepišťák

Osvědčení č.: 089

Kontakt: mape@mapeenergy.cz

Ev. č. průkazu:

Vyhotoveno dne: 21.11.2021

Podpis: